

REFERAT Teknik & Miljøudvalget 2018-2025 d. 04-02-2021

Mødedato Torsdag d. 04. februar 2021 kl. 17:00

Mødested Virtuelt møde

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Orientering om håndtering af asbest i nedre jordlag ved Sofiendalsskolen.....	4
Digital godkendelse af Teknik & Miljøudvalgets referat 4. februar 2021.....	6

Punkt 26: Godkendelse af dagsorden

00.01.00-P35-20-20

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Ingen.

Punkt 27: Orientering om håndtering af asbest i nedre jordlag ved Sofiendalsskolen

82.18.00-P20-1-21

Resume

Orientering om at der må bygges en tennishal henover den asbest, der blev fundet i de nedre jordlag ved Sofiendalsskolen.

Sagsfremstilling

I forbindelse med rydning af cykelskure ved Sofiendalsskolen for at skabe plads til en tennishal blev der konstateret asbest i nedre jordlag. Dette blev behandlet på Teknik & Miljøudvalgets møde 18. januar 2021 punkt 10.

I første omgang gik undersøgelserne på, hvordan asbesten kunne og skulle fjernes. Efterfølgende har meldinger fra miljøafdelingen afdækket, at tennishallen kan bygges oven på arealet med asbest.

Hvis jordlaget, der indeholder asbest, er egnet til at bygge ovenpå, er der ikke noget lovgivningsmæssigt problem i, at lade det ligge, da det i så fald ikke er omfattet af reglerne for anvisning af affald. Først i det tilfælde at jorden opgraves, er det omfattet og skal håndteres efter reglerne i Affaldsbekendtgørelsen og Jordflytningsbekendtgørelsen.

En ny bygning placeret oven på vil på samme måde som gruslaget sikre mod kontaktrisiko eller risiko for ophvirvling. Der er derfor ikke nogen ændret miljorisiko ved arealanvendelsen.

Det affald, som opstår i forbindelse med projektet, og som indeholder asbest, vil ud fra indsendte oplysninger blive klassificeret som asbestholdige byggematerialer og vil i henhold til Faxe Kommunes regulativer for affald blive anvist til deponi på Faxe Miljøanlæg, Præstøvej 105B, 4690 Faxe.

Center for Ejendomme arbejder derfor på færdiggørelse af projektet ved, at asbesten i de nedre jordlag bliver liggende under den kommende tennishal. Dog bortset fra det som vil komme frem i forbindelse med gravning til fundament til tennishallen.

Det vurderes, at der vil opstå omkring 16 m³ jord med asbest i, i forbindelse med gravning af fundament til tennishallen, dette køres til godkendt deponi.

Udgifterne hertil kan holdes indenfor bevillingen til nedrivning af cykelskure på 0,4 millioner kr.

Lovgrundlag

Affaldsbekendtgørelsen og Jordflytningsbekendtgørelsen.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af

Teknik & Miljøudvalget.

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Ingen.

Punkt 28: Digital godkendelse af Teknik & Miljøudvalgets referat 4. februar 2021

00.01.00-P35-23-20

Sagsfremstilling

Under punktet godkendes referatet af dagens møde.

Teknik & Miljøudvalgets medlemmer skal hver især godkende punktet, når referatet foreligger i FirstAgenda.

Lovgrundlag

Styrelsesloven.

Beslutning

Fraværende: Ingen.